



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

г. Узловая

(место составления акта)

« 28 » января 2021 г.

(дата составления акта)

10 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19

по адресу/адресам: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 19 от « 20 » января 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

ВрИО начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
майора вн. службы Ерзаулова А.А.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

«26» января 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин.

Продолжительность 0 ч. 30 мин.

«28» января 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

Продолжительность 1 ч. 30 мин.

объект защиты - в здании, помещениях и территории детского сада

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20

(объект категории чрезвычайно высокого риска)

по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 26

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Мальцева Екатерина Александровна заведующий МДОУ центр
развития ребёнка - д/с № 20

«26» января 2021 г.

09 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Шевченко Павел Дмитриевич инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Мальцева Екатерина Александровна заведующий МДОУ центр развития ребёнка - д/с № 20

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности: **НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ**

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ**


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


НЕ ВЫПОЛНЕНО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРЕДПИСАНИЕ № 135/1/1-3 от 20.11.2019 года срок для выполнения которого истек 20.04.2020 года.

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	МДОУ центр развития ребёнка - д/с № 20
2	В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	МДОУ центр развития ребёнка - д/с № 20

3	В здании детского сада помещение моечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.	табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	МДОУ центр развития ребёнка - д/с № 20
---	---	--	--

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) **Мальцева Е.А.**

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол испытаний № 2020/485 от 30.11.2020 г.

оценки соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и работоспособности установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; Копия письма из комитета образования Заведующей МДОУ центра развития ребенка д/с № 20 Мальцевой Е.А.; Выписка из приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № 7-к от 13.01.2021

Предписание № 19/1-3 от «28» января 2021 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области лейтенант внутренней службы Шевченко П.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» января 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Заведующий

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20

Мальцева Екатерина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» января 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории Тульской области функционирует единый телефон доверия