



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПРОТОКОЛ № 6

об административном правонарушении
в области пожарной безопасности

«28» января 2021 г.

(дата составления)

г. Узловая

(место составления: город, район)

Я, государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской
области по пожарному надзору, старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому
районам и г. Донской Тульской области лейтенант внутренней службы

Шевченко Павел Дмитриевич

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, (далее КоАП РФ), по результатам плановой, выездной
составил настоящий протокол в том, юридическое лицо

- 1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -
детский сад № 20
- 2 301600, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 26
- 3 ОГРН 1027101484211, свидетельство выдано Инспекцией МРФ по налогам и сборам по г.
Узловая Тульской области 12.02.1998 г.
- (орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
- 4 Расч/счет 40204810145250001729 отделение Тула г. Тула
- 5 Мальцева Екатерина Александровна заведующий МДОУ центр развития ребёнка - д/с №
20
- (фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)
- 6 приказ о назначении на должность № 7-к от 13.01.2021 КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН
- (документ подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица)
- 7 Паспорт 70 18 № 802184 выдан отделением УМВД России по Тульской области
05.05.2018 г.
- (название, серия, номер документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, кем выдан, дата выдачи)

8 Ранее к административной ответственности не привлекалось
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад
№ 20

не обеспечило (нарушило) выполнение требований пожарной безопасности

28.01.2021 г. в 10 ч. 20 мин. по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Беклемищева, д.
26

(указывается дата, время, адрес и место совершения правонарушения)

объект защиты – в здании, помещениях и территории детского сада

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20

, установленных ст. 34; 37; 38 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «Федеральный закон

(указываются законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности)

о пожарной безопасности»; Федеральные законы; Нормы пожарной безопасности; Приказы МЧС
России; своды правил, национальные стандарты и нормативные документы по пожарной
безопасности.

, а именно:

1	В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"
2	В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности». п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»
3	В здании детского сада помещение моечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

за что предусмотрена административная ответственность по **часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ**


Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности,

предусмотренные **ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ**:

1. _____
фамилия, имя, отчество _____
адрес места жительства _____ подпись свидетеля _____
2. _____
фамилия, имя, отчество _____
адрес места жительства _____ подпись свидетеля _____

Потерпевшие, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные **ст. 25.2 КоАП РФ**:

1. _____
фамилия, имя, отчество _____
адрес места жительства _____ подпись потерпевшего _____
- Подпись _____ **Шевченко П.Д.**



Представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми он имеет право отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП РФ, на основании которых он, его законный представитель или защитник вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Представитель юридического лица:

Мальцева Екатерина Александровна заведующий МДОУ центр развития ребенка - д/с № 20

(ФИО, подпись)

Я извещена, что возбужденное в отношении юридического лица административное дело будет рассматриваться ВрИО начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области майором вн. службы Ерзауловым А.А. в ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области по адресу: г. Узловая, ул. Володарского, д. 1

В «13» часов «00» минут, «28» января 2021 г., а также предупреждена, что в случае неявки представителя юридического лица и не поступления от юридического лица ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в отсутствие представителя юридического лица.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

С протоколом ознакомлен(на) (от подписи отказался) ✓ «28» января 2021 г.

(дата, подпись лица, привлекаемого к административной ответственности, в случае отказа делается соответствующая запись)

Объяснения представителя юридического лица по содержанию протокола:

С протоколом ознакомлен

(подпись)

К протоколу прилагается:

Акт проверки № 19 от 28.01.2021 г.

Копия приказа о назначении на должность

Копия паспорта

Копия письма из комитета образования Заведующей МДОУ центра развития ребенка д/с № 20 Мальцевой

(подпись)

Копию настоящего протокола получил(а) ✓

подпись законного представителя юридического лица

«28» января 2021 г.

Копия протокола направлена

Одновременно сообщая, что на территории области функционирует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тульской области 8(4872) 56-99-99